

**Tableau pour les ERP de type O du 1<sup>er</sup> groupe**

## **LISTE DES CONTRÔLES ET ENTRETIENS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES**

<b>Type d'installation</b>	<b>Date du Contrôle</b>	<b>Nom de l'organisme agréé ou du Technicien compétent</b>	<b>Observations</b>	<b>Périodicité du contrôle Agent vérificateur</b>
Désenfumage des escaliers (Art. DF 10)				<b>1 /an par technicien</b>
Désenfumage des circulations (Art. DF 10)				<b>1 /an par technicien + 1/3ans organisme agréé</b>
Porte à effacement latéral (Art. CO 48§3e)				
Chauffage – Ventilation Climatisation (Art. CH 58)				<b>1 /an par technicien</b>
Production d'eau chaude (Art. Ch 58)				<b>1 /an par technicien</b>
Gaz Etanchéité des canalisations (Art. GZ 30)				<b>1 /an par technicien</b>
Installations électriques (Art. EL 18-19)				<b>1 /an par technicien</b>
Eclairage de Sécurité (Art. EC 13-15)				<b>1 /an par technicien</b>
Ascenseurs - Monte-charge (Art. AS 9)				<b>1 /5 ans par organisme agréé 1 /an par technicien</b>
Appareils de cuisson. Hottes et filtres (Art. GC 21-22)				<b>1 /an par technicien</b>
Moyens de secours fixes et mobiles (Art. MS 73) - Extincteurs - Colonnes sèches				<b>1 /an par technicien 1 /an par technicien</b>
Contrat d'entretien SSI (Art. MS 68)				
Rapport de contrôle SS (Art. MS 73)				<b>1 /3 ans organisme agréé</b>
Exercice de formation (Art. MS 51)				<b>1 /an</b>
Défense Extérieure Contre l'Incendie Bouche Incendie n°.... Poteau d'Incendie Privé n°.... (Art. MS 4 et 6)				<b>1 /an</b>