

Tableau pour les Petits Hôtels de la 5^{ème} catégorie

**LISTE DES CONTRÔLES
ET ENTRETIENS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES**

Tenue et mise à jour d'un Registre de Sécurité : Oui

Non

Type d'installation	Date du Contrôle	Nom de l'organisme agréé ou du Technicien compétent	Observations	Périodicité du contrôle Agent vérificateur
Désenfumage du ou des escaliers (circulaire 01/02/07)				1 /2ans par technicien
Désenfumage des circulations horizontales (Art. DF 10)				1 /an par technicien sous contrat SSI
Porte à effacement latéral (Art. PE 4)				
Chauffage – Ventilation Climatisation (circulaire 01/02/07)				1 /2ans par technicien
Production d'eau chaude (circulaire 01/02/07)				1 /2ans par technicien
Gaz Etanchéité des canalisations (circulaire 01/02/07)				1 /2ans par technicien
Installations électriques (circulaire 01/02/07)				1 /an par technicien
Eclairage de Sécurité (circulaire 01/02/07)				1 /an par technicien
Ascenseurs. Monte-charges (circulaire 01/02/07)				1 /5 ans organisme agréé 1 /an par technicien
Moyens de secours mobiles (Art. MS 73) - Extincteurs				1 /an par technicien
Contrat d'entretien SSI (Art. MS 68)				
Rapport de contrôle SSI (circulaire 01/02/07)				1 fois par organisme agréé
Exercices de formation (Art. PO 12)				2 /an
Défense Extérieure Contre l'Incendie Poteau d'Incendie Privé n°.... (Art. MS 4 et 6)				1 /an